REV.	DATA	ELAB.	VERIF.	APROV.	DESCRIÇÃO
00	18/04/22	CA	EDU	EDU	EMISSÃO INICIAL
01	25/04/22	DG	EDU	EDU	REVISÃO DA SAÍDA, REPOSIÇÃO E DRENO DE ÁGUA

NOTAS

1. BASE EM CONCRETO A CARGO DO CLIENTE.
2. PROJETO CIVIL, OBRAS CIVIS, CHUMBAMENTO, GRAUTEAMENTO OU QUALQUER SERVIÇO CIVIL NÃO DESCRITO, ESTÃO EXCLUIDOS DO ESCOPO DE FORNECIMENTO VTR VETOR.
3. MANTER NA FACE DOS VENTILADORES UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5 METROS LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO.
4. PESO SECO DA TORRE: 2550Kg.
5. PESO EM OPERAÇÃO DA TORRE: 13700Kg.
6. COR EXTERNA DA TORRE: VERDE MUNSELL 2,5G 3/4.
7. MOTOR ALTO RENDIMENTO, FRENADO, 12,5Cv, 4 POLOS, 60 Hz, IP-55, CLASSE F, TENSÃO 220/380/440/(760)V.
8. CHUMBADOR DE EXPANSÃO, FURAR NA MONTAGEM.
9. DADOS DE OPERAÇÃO CONSULTAR FOLHA DE DADOS















SAAE

TÍTULO: PROJETO DA BASE (TORRE DE RESFRIAMENTO)

TAG07

A1